



REFERENCIAS

- CAÑERIA PVC CLASE 6 A EJECUTAR POR A.O.S.C.
- CAÑERIA DE PVC CLASE 6 Ø 75mm A EJECUTAR
- CAÑERIA EXISTENTE
- EMPALME A RED EXISTENTE
- HIDRANTE A RESORTE
- VALVULA ESCLUSA
- TAPON

NOTAS:

Las cotas del terreno y de las redes se verificarán en obra, como así también la ubicación de todas las instalaciones existentes indicadas o no en este proyecto, ejecutándose los sondeos necesarios para establecer si las mismas interferirán con las cañerías a instalar.

Las conexiones serán individuales de caños P.E.A.D., Ø 20 mm., PN 16 con provisión de caudalímetros. Cantidad 50 unidades.

El **PROYECTO EJECUTIVO** será elaborado por la contratista, y aprobado por la Comisión Vecinal de Saneamiento de la localidad de Alvear.



Arq. SERGIO S. SYBEL
GERENTE AIC
SANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTR.